

設備等一覧

別紙 1

設計時の内容であり、工事において変更する可能性がある。

	諸室名	項目	内容	設計図書（図面番号） （図面番号の凡例） A：建築、E：電気、M：機械 ※多目的ショールーム①をカフェスペースと読み替えること
1	カフェスペース	電気設備	<電灯> 主幹 100AF/100AT 分岐 MCCB2P 50AF/20AT×14 ELCB2P 50AF/20AT×6 <動力> なし（空調EHP室外機用のみ） <弱電> LAN端子×1	電気） 幹線（盤） E-027、E-034 電灯（照明） E-045、E-047 電灯（コンセント） E-067 動力（空調EHP） E-071、E-074 弱電（LAN） E-084、E-086
2		空調設備	EHP空冷ヒートポンプマルチエアコン 室内機 2台 4方向カセット形 冷房能力：11.2kW 暖房能力：12.5kW	機械） M-008、M-010
3		給排水設備	私設水量器設置 25mm 混合水栓 2個 電気温水器(貯湯量25L) 2台 地中埋設型グリーストラップ設置(3槽式パイプ接続、SUS製、許容流入量:120L/min、阻集グリース量:39.8kg) 宅内合流排水方式	機械） M-032、M-033
4		ガス	ガスコック(25A) 1箇所設置 屋外にカフェスペース専用の1号ガスマイコンメーターを設置	機械） M-042
5		内装工事	床：フローリング 新設 壁：塗装仕上 天井：塗装仕上、一部二重天井	建築） A-021、A-026、A-056、A-097
6		換気設備	全熱交換器(天井埋込型) 2台 風量200m³/h レンジフード(キッチン用) 1台 風量450m³/h	機械） M-011 機械） M-012
7		キッチンカウンター		建築） A-126
8	事務室	電気設備	<電灯> 主幹 100AF/100AT 分岐 MCCB2P 50AF/20AT×14 ELCB2P 50AF/20AT×6 <動力> なし（空調EHP室外機用のみ） <弱電> LAN端子×1	電気） 幹線（盤） E-027、E-034 電灯（照明） E-045、E-048 電灯（コンセント） E-067 動力（空調EHP） E-071、E-074 弱電（LAN） E-084、E-086
9		空調設備	EHP空冷ヒートポンプパッケージエアコン 室内機 1台 冷房能力：7.1kW 暖房能力：8.0kW	機械） M-008、M-010